FILTER KREMENOV PESEK-NARAVEN VLAŽEN

2,0-3,15 mm		
Sito (mm)	Ostanek (%)	Zgornja meja tolerance (%)
3,35	2,80	10
3,15	7,00	
2,8	47,85	
2,36	33,51	
2	7,21	
<2	1,63	10

3,15-5,6 mm		
Sito (mm)	Ostanek (%)	Zgornja meja tolerance (%)
8	0,00	10
5,6	7,52	
4	53,86	
3,35	22,18	
3,15	6,44	
<3,15	10,00	10

5,6-8,0 mm		
Sito (mm)	Ostanek (%)	Zgornja meja tolerance (%)
16	0,00	15
11,2	0,00	
8	14,43	
5,6	70,47	
<5,6	15,00	15

8,0-16,0 mm		
Sito (mm)	Ostanek (%)	Zgornja meja tolerance (%)
16	2,40	15
11,2	37,09	
8	52,86	
<8	7,64	15

Opozorilo: Rezultati sejalnih analiz so izraženi kot povprečje 6 mesecev.

Za aktualno sejalno analizo se prosim obrnite na dobavitelja.

KEMA d.o.o., Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija
T +386 (0)2 545 95 00 | **F** +386 (0)2 545 95 10
E info@kema.si | **www.kema.si**

Registracija pri Okrožnem sodišču
v Murski Soboti, št. vložka: 1/00303/00
Osnovni kapital: 3.281.959,00 EUR

ID za DDV: SI93479468
Davčna številka: 93479468
Matična številka: 5042321